

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Самара управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области**

(443096, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69

Предписание № 210/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Должностному лицу – муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества
«Мечта» городского округа Самара Шабаетовой Марии Владимировне**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара (главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 210 от 28.01.2020, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» февраля 2020г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара, капитаном внутренней службы Малкиным Артемом Евгеньевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара, капитаном внутренней службы Акмаевым Ринатом Наильевичем, проведена проверка МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара, расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 68 литер А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

с заместителем директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества
совместно с «Мечта» городского округа Самара Шабаетовой Марией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (ручной пожарный извещатель, место размещения огнетушителя, направление эвакуации,	Правила противопожарного режима в РФ. п. 33 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390). При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и	01.08.2020	

	запрещается курить, табличек с номер телефона для вызова пожарной охраны).	выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ. п. 20 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390). Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2020	
3.	Помещения складского назначения не выделены противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 перекрытия выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	01.08.2020	
4.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование всех ее элементов: приемно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов.	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1028-ст (далее - ГОСТ Р 53325-2012): Средний срок службы извещателя пожарного, должен быть не менее 10 лет. п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 768-ст (далее - ГОСТ Р 54101-2010): При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	01.08.2020	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического	ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств	01.08.2020	

	освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы А.Е. Малкин

«26» февраля 2020 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Р.Н. Акмаев

«26» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара
Шабаетва Мария Владимировна


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 2020 г.

