

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара

(место составления акта)

« 26 » февраля 2020 г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 210

По адресу/адресам: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 68 литер А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 28.01.2020 № 210 начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского
творчества «Мечта» городского округа Самара

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

«26» февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день/1 час.00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

копия распоряжения вручена юридическому лицу в 10 ч. 00 мин. 30.01.2020

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Малкин Артем Евгеньевич – начальник отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному
надзору); Акмаев Ринат Наильевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору);

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Заместитель директора МБУ ДО

При проведении проверки присутствовали:

«Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара
Шабаетва Мария Владимировна

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (ручной пожарный извещатель, место размещения огнетушителя, направление эвакуации, запрещается курить, табличек с номер телефона для вызова пожарной охраны).	Правила противопожарного режима в РФ. п. 33 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390). При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Должностное лицо МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ. п. 20 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390). Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Должностное лицо МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара
3.	Помещения складского назначения не выделены противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищеблоку выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	Должностное лицо МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара

4.	По истечении 10 лет эксплуатации системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре) не проводится освидетельствование всех ее элементов: приемно - контрольных приборов, дымовых пожарных извещателей, извещателей оповещения, извещателей пожарных ручных с оформлением соответствующих актов.	<p>ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1028-ст (далее - ГОСТ Р 53325-2012):</p> <p>Средний срок службы извещателя пожарного, должен быть не менее 10 лет.</p> <p>п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 768-ст (далее - ГОСТ Р 54101-2010):</p> <p>При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.</p>	Должностное лицо МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	<p>ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 п.24</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>	Должностное лицо МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверка не проводилась

нарушений не выявлено

выявленные нарушения указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: пакет документов, форма проверочного листа, предписание № 210/1/1 от 26.02.2020, протокол об АП от 26.02.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы
А.Е. Малкин

«26» февраля 2020 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы
Р.Н. Акмаев

«26» февраля 2020 г.

Директор МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара Гаврилова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)



(подпись)



(подпись)



(подпись)